


Studnie kablowe

Q CHAMBERS



Uszczelki wlotowe do studni i zasobników serii Q służą do przyłączenia gładkościennych i karbowanych rur osłonowych o średnicach zewnętrznych od 32mm do 160mm. W miejscu wprowadzenia rur należy wykonać otwory wlotowe za pomocą wiertła koronkowych. Wymiary otworów wlotowych dla odpowiednich średnic wprowadzanych rur przedstawione są w tabeli.

Uszczelki do studni i zasobników serii Q

Q US



Symbol	Średnica wierconego otworu [mm]	Średnica zewnętrzna wprowadzanej rury [mm]
QUS 32	37	32
QUS 40	46	40
QUS 50	57	50
QUS 75	85	75
QUS 110	123	110
QUS 160	175	160

- ▶ kolor podstawowy: czarny
- ▶ produkowane zgodnie z normą PN-EN 681-1 : 2002
- ▶ rury karbowane należy wprowadzać z wykorzystaniem adapterów zgodnie z Instrukcją montażu studni QCHAMBERS
- ▶ sposób montażu uszczelki opisany jest w Instrukcji montażu studni Q CHAMBERS